



Łódź, dnia 10-04-2019

OAZP.2711.6.2019.1

Zapytanie skierowane do potencjalnych Wykonawców

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia pn.:

Wykonanie kontroli technicznej zestawu pomp tryskaczowych instalacji stałych urządzeń gaśniczych, wodnych oraz zestawu hydroforowego na instalacji hydrantowej budynku biurowego przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, w celu zapewnienia ich ciągłej sprawności.

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Łódzki Ośrodek Geodezji, 90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23 **zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny** na realizację dostaw oraz usług zamówienia pn.: „Wykonanie kontroli technicznej zestawu pomp tryskaczowych instalacji stałych urządzeń gaśniczych, wodnych oraz zestawu hydroforowego na instalacji hydrantowej budynku biurowego przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, w celu zapewnienia ich ciągłej sprawności”.

Przedmiot zamówienia jest jednym z zamówień publicznych realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji.

W odpowiedzi cenowej Wykonawcy (wg wzoru załącznika nr 2) prosimy o podanie ceny netto i brutto realizacji zamówienia określonego w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.

Planowany wymagany termin realizacji w/w usługi tj. rozpoczęcia i zakończenia umowy: od dnia podpisania do dnia 31 lipca 2019 r.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do **24 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00.**

Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dn. 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie rynku firm działających w przedmiotowej branży oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Załączniki:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia
- 2) Odpowiedź cenowa Wykonawcy

Z-ca Dyrektora

Jacek Szopliński

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem wykonanie kontroli technicznej zestawu pomp tryskaczowych instalacji stałych urządzeń gaśniczych, wodnych oraz zestawu hydroforowego na instalacji hydrantowej budynku biurowego przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, w celu zapewnienia ich ciągłej sprawności.
2. Kontroli technicznej podlegać będą:
 - 2.1 Pompy główne instalacji SUG wodnego wraz z silnikami:
 - a/ NKF 80-250/255 AH-F-B-BAQE-F, rok produkcji 2011,
p-16 bar, H=85m, Q=3170 l/min;
silnik typ:GMC2 200L2-2 B3, model MMG: 200LB 255H1
 - b/ NKF 80-200/202 AH-F-B-BAQE-F, rok produkcji 2011,
p-16 bar, H=47m, Q=3130 l/min;
silnik GMC2 280S-2 B3, model MMG: 280SA 265H1
 - 2.2 Pompy uzupełniające instalacji SUG wodnego wraz z silnikami - 2 sztuki:

Typ: CR3-21 A-A-A-E-HQQE, model: A96513343P31136,

p-16 bar, H=103,6 m, Q= 3 m3/h;

silnik typ: MG90LC2-24FT 115-H3
- 2.3. Zestawu hydroforowego HYDRO MPC-E CRIE 15-9 w instalacji hydrantowej
3. Kontrole powinny być dokonywane przez podmiot posiadający należyłą wiedzę, doświadczenie oraz certyfikację/autoryzację serwisową firmy GRUNDFOS.
4. Z przeprowadzonej kontroli muszą zostać sporządzone odpowiednio protokoły ze sprawdzenia pomp oraz protokoły z badania silników, w 2 egzemplarzach wersji papierowej.
5. **TERMIN**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia tj. rozpoczęcia i zakończenia umowy: od dnia podpisania do dnia 31 lipca 2019 r.

ODPOWIEDŹ CENOWA WYKONAWCY

Pełna nazwa i adres podmiotu dokonującego szacowania przedmiotu zamówienia	
--	--

Zakres usług	Cena netto w PLN	VAT w PLN	Cena brutto w PLN
1	2	3	4
Wykonanie kontroli technicznej zestawu pomp tryskaczowych instalacji stałych urządzeń gaśniczych, wodnych oraz zestawu hydroforowego na instalacji hydrantowej budynku biurowego przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, w celu zapewnienia ich ciągłej sprawności.			
Ceny ogółem			

_____ dnia, _____ r.

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)