ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI

Łódzki Ośrodek Geodezji ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź

Łódź, dnia 31-05-2019

OAZP.2711.11.2019.1

Zapytanie cenowe skierowane to potencjalnych Wykonawców

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia pn.:

„ Obsługa ruchowa abonencka stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 53135 wraz z agregatem prądotwórczym o mocy 800 kVA podtrzymującym zasilanie rozdzielani rezerwowej w warunkach pracy normalnej i awaryjnej dla nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 w roku 2019-2020.”**.**

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Łódzki Ośrodek Geodezji, 90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23 **zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny** na realizację zamówienia pn.: **„** Obsługa ruchowa abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 53135 wraz z agregatem prądotwórczym o mocy 800 kVA podtrzymującym zasilanie rozdzielani rezerwowej w warunkach pracy normalnej i awaryjnej dla nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23”.

Przedmioty zamówień są planowane do realizacji przez Łódzki Ośrodek Geodezji w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2020r

W odpowiedzi cenowej Wykonawcy (wg wzoru załącznika nr 2) prosimy o podanie ceny netto i brutto realizacji zamówienia określonego w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do **7 czerwca 2019 r. do godz. 10.00.**

Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dn. 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie rynku firm działających w branży teletechnicznej oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Załączniki:

1) Opis przedmiotu zamówienia – Warunki techniczne realizacji zamówienia

2) Odpowiedź cenowa Wykonawcy

Z-ca Dyrektora
Jacek Szopiński

tel.: +48 42 272 68 01, **fax** +48 42 272 68 00, e-mail: sekretariat@log.lodz.pl, www.log.lodz.pl
NIP 725-10-01-667, REGON: 470830536, Numer konta bankowego: 22 1560 0013 2026 0003 5132 1002

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia –
Warunki techniczne realizacji zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na: obsłudze ruchowej abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 53135 wraz z agregatem prądotwórczym o mocy 800 kVA podtrzymującym zasilanie rozdzielni rezerwowej w warunkach pracy normalnej i awaryjnej dla nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 w roku 2018.
2. Abonencka stacja transformatorowa 15/0,4 nr 53135 wraz z agregatem prądotwórczym o mocy 800kVA,
   Zakres przeglądów, badań i czynności obejmuje:
   2.1 Comiesięczna obsługa ruchowa agregatu prądotwórczego – uruchomienie pod obciążeniem na czas nie krótszy niż 45 minut. O ile to możliwe, próby agregatu powinny odbywać się wraz z comiesięcznymi ćwiczeniami ppoż.
   2.2 Sprawdzenie stanu paliwa w agregacie po każdej próbie oraz odnotowanie w książce przeglądów wykonanych czynności wraz z poziomem paliwa w urządzeniu.
   2.3 Po zakończonej próbie agregatu sprawdzenie i przywrócenie zasilania we wszystkich pomieszczeniach budynku, na poszczególnych piętrach.
   2.4 Utrzymywanie czystości pomieszczeń rozdzielni elektrycznych NN i SN wraz z pomieszczeniami akumulatorowni, baterii CBOA oraz przedsionka rozdzielni (odkurzenie, wytarcie podłóg na mokro, sprawdzenie kanałów kablowych wraz z usunięciem z nich wody oraz zanieczyszczeń stałych).
   2.5 Comiesięczne sprawdzenie kanałów kablowych w zewnętrznej rozdzielni SN wraz z usunięciem z nich wody oraz zanieczyszczeń stałych.
   2.6 Comiesięczne sprawdzenie, podczas próby agregatu, urządzenia SZR pożarowego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje „Instrukcja współpracy z PGE Dystrybucja S.A. O/Łódź-Miasto" stanowiąca załącznik do niniejszego Zaproszenia.
4. Wykonawca ma obowiązek dokładnego zapoznania się z treścią zaproszenia. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia.
5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
   1 50532200-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów

Załącznik nr 2

ODPOWIEDŹ CENOWA WYKONAWCY

Pełna nazwa i adres podmiotu dokonującego szacowania przedmiotu zamówienia	……

Zakres dostawy / usług	**Cena jednostkowa netto za m-c w PLN**	**Cena netto za 12 m-cy w PLN**	**VAT w PLN**	**Cena brutto w PLN za 12 m-cy**
1	2	3	4	5
Obsługa ruchowa abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 53135 wraz z agregatem prądotwórczym o mocy 800 kVA podtrzymującym zasilanie rozdzielani rezerwowej w warunkach pracy normalnej i awaryjnej dla nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 w okresie 12 miesięcy				

Cena ogółem				

_____ dnia, _____ r.

_____

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)